



Urząd Dozoru Technicznego
UDT-CERT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU

Nr 705/CW/003/01

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT

poświadcza, że

**kotły grzewcze na paliwo stałe
z automatycznym zasypem paliwa**

typy:

**SEG 14, SEG 17, SEG 28,
SEG 38, SEG 50, SEG 75**

nazwy handlowe:

**SOKÓŁ SEG 14, SOKÓŁ SEG 17, SOKÓŁ SEG 28,
SOKÓŁ SEG 38, SOKÓŁ SEG 50, SOKÓŁ SEG 75,
ANGUS 5 14, ANGUS 5 17, ANGUS 5 28,
ANGUS 5 38, ANGUS 5 50, ANGUS 5 75,
ERGO 14, ERGO 17, ERGO 28, ERGO 38, ERGO 50, ERGO 75,
CLASSIC SEG 14, CLASSIC SEG 17, CLASSIC SEG 28,
CLASSIC SEG 38, CLASSIC SEG 50, CLASSIC SEG 75**

produkowane przez

METAL-FACH
Jacek Kucharewicz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 66
16-100 Sokółka

poddano badaniu typu i stwierdzono zgodność z wymaganiami

PN-EN 303-5:2012 Klasa 5

Warunki wydania certyfikatu badania typu oraz jego ważności zawarte są w załączniku.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat badania typu nr 705/CW/002/01 z dnia 29.03.2017 r.

Niniejszy certyfikat został wydany w związku z wprowadzeniem nowych nazw handlowych.

Data wydania pierwszego certyfikatu: **01.12.2015**
Data wydania niniejszego certyfikatu: **03.06.2017**
Data ważności: **30.11.2025**



Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodności

Jacek Niemczyk

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT

Załącznik, wydanie I z dnia 03.06.2017 r.

do certyfikatu badania typu

Nr 705/CW/003/01

1. Informacje dotyczące certyfikowanego wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Kotły grzewcze na paliwo stałe z automatycznym zasypem paliwa

Tablica 1

Lp.	Typ kotła	Nazwy handlowe
1	SEG xx *)	SOKÓŁ SEG xx *) ANGUS 5 xx*) ERGO xx*) CLASSIC SEG xx*)

*) xx oznacza moc kotła w kW: 14, 17, 28, 38, 50, 75.

1.2. Przeznaczenie wyrobu:

Kotły grzewcze typoszeregu SEG na paliwo stałe z automatycznym zasypem paliwa przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- lub wielorodzinnych, pensjonatów, warsztatów itp.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

Tablica 2. Podstawowe parametry kotłów grzewczych typoszeregu SEG

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Dane techniczne					
			SEG					
1	Typ kotła	---	14	17	28	38	50	75
2	Nominalna moc cieplna	kW	14	17	28	38	50	75
3	Zakres mocy kotła	kW	4,2-14	5,1-17	8,4-28	10,5-35	15-50	22,5-75
4	Pojemność wodna	dm ³	60	68	73	95	120	173
5	Maksymalne ciśnienie robocze	bar	1,5					
6	Maksymalna temperatura robocza	°C	95					
7	Ciśnienie próbne	bar	4					
8	Klasa kotła	---	5	5	5	5	5	5
9	Zakres regulacji temperatury	°C	40 - 85					
10	Paliwo	---	węgiel kamienny - groszek					
11	Przyłącze elektryczne	---	230V, 1~, N, PE, 50 Hz					
12	Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą nominalną	W	350	350	350	350	400	400
13	Pobór mocy elektrycznej przy rozpaleniu kotła	W	1200	1200	1200	1200	1300	1300
14	Pojemność zasobnika paliwa	dm ³	160	170	224	224	354	400

