

Cennik usług – serwis kotłów c.o.

Usługa	Cena brutto [zł]
*Pierwsze uruchomienie <50kW z dojazdem	600,00
*Pierwsze uruchomienie >50 kW z dojazdem	750,00
**Okresowy przegląd kotła <50kW z dojazdem (Do usługi nie zaliczamy czyszczenia wymiennika. Przed przyjazdem serwisu kocioł powinien zostać wyczyszczony)	450,00 ¹
Czyszczenie wymiennika<50kW	450,00
**Okresowy przegląd kotła>50 kW z dojazdem (Do usługi nie zaliczamy czyszczenia wymiennika. Przed przyjazdem serwisu kocioł powinien zostać wyczyszczony)	600,00 ¹
Czyszczenie wymiennika>50kW	600,00
***Podłączenie czujnika (pogodowego, mieszacza, bufora), pomp, siłowników mieszaczy	50,00
Transport małych gabarytów do 30 kg (paczka) płatność za pobraniem	25,00
Transport dużych gabarytów (paleta)	100,00
Nieuzasadnione wezwanie serwisu	600,00
Podłączenie modułu ecoNET	100,00
Podłączenie modułu rozszerzającego B, C	100,00
Podłączenie modułu ecoLambda	100,00
Podłączenie termostatu pokojowego (przewodowy, bezprzewodowy)	50,00
Podłączenie pomp, siłowników	50,00

¹Cena nie zawiera części zamiennych

*Do usługi pierwszego uruchomienia zaliczamy:

- Weryfikacja sposobu podłączenia hydraulicznego, wentylacyjnego i elektrycznego zgodne z DTR i warunkami gwarancji.
- Sprawdzenie poprawności montażu palnika, pomp, mieszaczy, modułu B, modułu C, sondy Lambda, termostatów, czujników.
- Regulacja parametrów pracy kotła, palnika: moc, dopływ paliwa i powietrza.
- Przeszkolenie klienta z zakresu bezpiecznego, wygodnego i poprawnego użytkowania kotła METAL-FACH Technika Grzewcza.
- Wpis do książki gwarancyjnej METAL-FACH Technika Grzewcza – uruchomienie.



****Do usługi okresowego przeglądu kotła zaliczamy:**

- Sprawdzenie instalacji hydraulicznej, wentylacyjnej i elektrycznej zgodnie z warunkami gwarancji.
- Sprawdzenie podłączenia pomp, mieszaczy, modułu B,C, sondy Lambda, termostatów, czujników.
- Czyszczenie palnika.
- Regulacja parametrów pracy kotła, palnika: moc, dopływ paliwa i powietrza.
- Przeszkolenie klienta z zakresu bezpiecznego, wygodnego i poprawnego użytkowania kotła METAL-FACH Technika Grzewcza.
- Wpis do książki gwarancyjnej METAL-FACH Technika Grzewcza.

***** Do obowiązków przyjeżdżającego serwisu nie należy:**

- Podłączanie przewodów do siłowników, pomp, mieszaczy i adekwatnych czujników. Przewody powinny być przygotowane tylko do wpięcia do sterownika. Jeżeli nie będzie to zrobione, będzie pobierana dodatkowa opłata (1 punkt 50zł, punkt to siłownik, pompa, czujnik itp.).
- W przypadku podłączenia modułu internetowego należy zapewnić połączenie przewodowe z domowym routerem bądź silny sygnał domowej sieci Wi-Fi.
- W przypadku termostatu przewodowego przewód powinien być przeprowadzony od kotła do pomieszczenia gdzie ma być zamontowany.
- W przypadku czujnika pogodowego przewód powinien być przeprowadzony na ścianę zewnętrzną północną ew. północno-wschodnią, co najmniej 1,2-2 m od gruntu.

