

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 475K

Producent: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: SMART PELLET WF PRO o mocy 25 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5


		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	217,20	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	145,90	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,87	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	15,93	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	341,38	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	133,30	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	16,90	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,48	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	322,75	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	135,19	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	15,25	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,25	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,81	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,60	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zI}	kW	25,24	-
		Sprawność użytkowa	η_{zI}	%	85,18	-
		Sprawność cieplna	η_{kZI}	%	92,22	$\geq 88,4$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zII}	kW	6,97	-
		Sprawność użytkowa	η_{zII}	%	84,75	-
		Sprawność cieplna	η_{kZII}	%	91,59	$\geq 87,88$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{zI}	kW	0,075	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{zII}	kW	0,034	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0053	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,76	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/475K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 14.08.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu